



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000970

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 14.05.2020г по 13.05.2023г.

Код ОКПД 2 25.11.23.119

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01.Н001154

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»
ОГРН1057747365279 Адрес: Московская область, Щелковский район, город Щелково,
территория Агрохим, строение 58, телефон: +74957450137

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофХолод»
ОГРН1057747365279 Адрес: Московская область, Щелковский район, город Щелково,
территория Агрохим, строение 58, телефон: +74957450137

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества пожарной
безопасности» (ИНН 7734430472). Адрес: 123182, город Москва, Авиационная улица,
дом 69, пом V ком 17. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01,
от 24.10.2019г. до 23.10.2022г., тел. 89295905196, ckkpb@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Теплоизоляционный материал из пенополиизоцианурата с мягкими обложками, с 2
сторон покрытый видами материалов: кашированной бумагой, пленкой, алюминиевой
фольгой, стеклохолстом, толщиной от 40мм до 240мм, выпускаемый по ТУ 5284-005-
7798354-2013. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование
национальных стандартов,
стандартов организаций,
сводов правил, условий
договоров на соответствие
требованиям которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный
закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ), см. приложение

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1636/1 по 1636/4 от 27.04.2020 г.,
ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза»)
№ RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5284-005-7798354-2013

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Пичурин А.А.





Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 000971

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31529.04ИЖСО.0С01.Н001154

КОД ОКНД2 КОД ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса
25.11.23.119	<p>Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата, с двух сторон покрытые кашированной бумагой плотностью не менее 100гр/м2, толщиной плит от 40мм до 200мм с маркировкой «PIR пир плита», выпускаемые по ТУ5284-005-77983254-2013 – КМ5: Г4, В2, Д3, Т2.</p> <p>Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата, с двух сторон покрытые пленкой толщиной не менее 50микро, толщиной плит от 40мм до 200мм с маркировкой «PIR пир плита», выпускаемые по ТУ5284-005-77983254-2013 – КМ5: Г4, В2, Д3, Т2.</p> <p>Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата, с двух сторон покрытые алюминиевой фольгой толщиной не менее 40микро, толщиной плит от 40мм до 200мм с маркировкой «PIR пир плита», выпускаемые по ТУ5284-005-77983254-2013 – КМ3: Г1, В2, Д3, Т2.</p> <p>Плиты теплоизоляционные из пенополиизоцианурата, с двух сторон покрытые стеклохолстом толщиной не менее 40микро, толщиной плит от 40мм до 200мм с маркировкой «PIR пир плита», выпускаемые по ТУ5284-005-77983254-2013 – КМ3: Г1, В2, Д3, Т2.</p>

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Кондратьева М.В.

Пичурин А.А.

