

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-CZ.ПБ37.В.00480/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАТРА" (ООО "ФАТРА"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 123242, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ ГРУЗИНСКАЯ, ДОМ 20, ЭТ ПОДВАЛ ПОМ IV КОМ 1. ОГРН: 1097746716616. ИНН 7723737279. Телефон (499)251 26 36, факс (499) 251 26 36, адрес электронной почты info@fatra-russia.ru. Договор на выполнение функций иностранного изготовителя б/н от 02.12.2019 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Fatra, a.s. Код GLN 8593367000001.

Место нахождения: Napajedla, Чехия. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: ЧЕХИЯ, Trida Tomase Bati 1541, 763 61, Czech Republic CZ 27465021. Телефон +420 577 502 425.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".

ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал из ПВХ гидроизоляционный кровельный в рулонах: Fatrafol 810, Fatrafol 810/V (толщина 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм), выпускаемый по EN 13956. Международные коды GTIN: 8593367465824; 8593367465831; 8593367465848; 8593367464162; 8593367464308; 8593367464285.

Серийный выпуск.

код ОКПД2:

23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

3921 90 600 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 8024/РС от 30.04.2021, № 8034/РС от 11.05.2021 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.2078.4614 выдан 28.04.2021 г. ОС СМ Общества с ограниченной ответственностью «РОСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.13АБ68. Схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа умеренногорючие (Г2); ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1): группа умеренновоспламеняемые (В2).

Условия хранения: на открытом складе при окружающей температуре воздуха до минус 30 °С; в закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15 °С; в обоих случаях складирования срок хранения неограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 13.05.2021 по 12.05.2024

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт (эксперты)

(подпись)

Савельева Е.К.
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))